ASF-TOOL-WASH-IN-EMERGENCIES-CARD-V2

WASH გადაუდებელ სიტუაციებში — მინიმალური სტანდარტების ბარათი

დოკუმენტის კოდი	ASF-TOOL-WASH-IN-EMERGENCIES-CARD-V2
ინსტრუმენტი	WASH გადაუდებელ სიტუაციებში — მინიმალური სტანდარტების ბარათი
კომპლექტი	ინსტრუმენტი 5 / 5 · WASH FIT
ლიცენზია	ASF ორიგინალი · CC BY-NC-SA 4.0

ინსტრუმენტი 5 / 5 · WASH FIT

ASF ინსტრუმენტი · CC BY-NC-SA 4.0

როცა წყალი ითიშება, ელექტროენერგია ირთვება ან მოსახლეობა ორმაგდება: მინიმალური რაოდენობები, პრიორიტეტები და პირველი 48 საათი.

საჭიროება	მინიმუმი გადაუდებელ სიტუაციაში	შენიშვნა
წყალი — ამბულატორიული პაციენტები	5 ლ კონსულტაციაზე	სასმელად და ხელების დასაბანად
წყალი — სტაციონარული პაციენტები	40–60 ლ პაციენტზე დღეში	მოიცავს დასუფთავებასა და სამრეცხაოს
წყალი — ოპერაციული / მშობიარობის განყოფილება	100 ლ ერთ ჩარევაზე	
წყალი — ქოლერის მკურნალობა	60 ლ პაციენტზე დღეში	დამატებით 0,5 % ქლორი ზედაპირებისთვის
ტუალეტები	1 — 20 სტაციონარულ პაციენტზე; 1 — 50 ამბულატორიულზე; სქესის მიხედვით ცალ-ცალკე; 1 ხელმისაწვდომი (შშმ)	პალატებიდან 30 მ-ის მანძილზე
ხელების დაბანის სადგურები	1 — 10 საწოლზე და ყოველ ტუალეტსა და მომსახურების წერტილში	საპონი ან ხელის სადეზინფექციო (ინსტრუმენტი 2, ადგილური წარმოება)
თავისუფალი ქლორი ონკანზე	0,5–1,0 მგ/ლ აფეთქებებისას	ტესტირება დღეში ორჯერ
ნარჩენები	დახარისხება შენარჩუნებულია; დაცული ორმო და წვა, როგორც უკანასკნელი საშუალება	ღია ნაგავსაყრელზე არასდროს
ელექტროენერგია	სარეზერვო: მიწოდება, ოპერაციული, გადაუდებელი, ცივი ჯაჭვი — 72 სთ	საწვავის ჟურნალი

1. პირველი 48 საათი

- 1. შეაფასეთ: რა მუშაობს — წყალი, ტუალეტები, ელექტროენერგია, ნარჩენები? რამდენი ადამიანია ახლა?
- 2. პირველ რიგში დაიცავით სასმელი წყალი: ქლორირება ან ადუღება; აღნიშნეთ უსაფრთხო წერტილები.
- 3. ხელების ჰიგიენა ყველგან: დაურიგეთ ხელის სადეზინფექციო; სადაც წყალი ნაკლებია, დააყენეთ ვედროები ონკანითა და საპნით.
- 4. ტუალეტები: შეაკეთეთ, ან გათხარეთ თხრილური ტუალეტები ზემოთ მითითებული თანაფარდობით, წყლისა და პალატებისგან 30 მ-ის მანძილზე.
- 5. ნარჩენები და მკვეთრი ნივთები: განაგრძეთ დახარისხება; დაიცავით საწყობი; პალატებთან ახლოს არ დაწვათ.
- 6. მოითხოვეთ დახმარება WASH FIT გეგმით (ინსტრუმენტი 2) დანართად: რაოდენობები, არა ეპითეტები.

რაოდენობები აღებულია Sphere Handbook-იდან (2018) და WHO Essential environmental health standards in health care-იდან (2008).

ASF სტანდარტები: კრიზისის კატეგორია — ადაპტირებული კრიტერიუმები (გადამოწმების საშუალება: ეს ბარათი გადაუდებელი გეგმაში); სტანდარტი 3.

ASF-TOOL-WASH-05 · WHO მასალიდან ადაპტირებული · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · უფასოდ იბეჭდება, გამოიყენება და ითარგმნება — შეინარჩუნეთ ASF ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/wash-in-emergencies-card/