Accréditation Sans Frontières (ASF) ხელსაწყოების ნაკრები 27 · WASH FIT · ხელსაწყო 3 5-დან		ASF · ხელსაწყო **წყლის ხარისხი და შენახვა — ყოველთვიური ჟურნალი**	
ხელსაწყო	წყლის ხარისხი და შენახვა — ყოველთვიური ჟურნალი	**კოდი**	ASF-TOOL-WASH-03
სტატუსი	ადაპტირებული ვერსია	**წყარო**	ASF-ის ხელსაწყოების ნაკრები

ASF · WASH · წყლის ხარისხის ჟურნალი

ASF · ხელსაწყო · ადაპტირებული ვერსია · https://france-asf.fr/tools/water-quality-and-storage-log/

თავისუფალი ქლორი, სიმღვრივე, ავზის გასუფთავება და მოქმედება, როცა ტესტი ვერ გადის. ერთი ფურცელი თვეში.

დაწესებულება · თვე · პასუხისმგებელი პირი · წყლის წყარო (წყალსადენი / ჭა / ცისტერნა / წვიმა / სხვა) · შენახვის ტევადობა (ლიტრი): _____

1. ტესტები

თარიღი	ტესტის წერტილი	თავისუფალი ქლორი მგ/ლ (ნორმა 0.2–0.5 ონკანზე; 0.5–1.0 გადაუდებელ შემთხვევაში)	სიმღვრივე NTU (ნორმა < 5)	E. coli 100 მლ-ში (ნორმა 0)	გავიდა / ვერ გავიდა	მოქმედება, თუ ვერ გავიდა	ინიციალები

2. საცავი ავზი

თარიღი	დაფარული და დალუქული ☐	გაჟონვისა და დაბინძურების გარეშე ☐	გასუფთავებული და დეზინფექცირებული (მინიმუმ ყოველ 6 თვეში) ☐	დონე დღის დასაწყისში (%)	ინიციალები

თუ ტესტი ვერ გაიარა: შეწყვიტეთ წყლის გამოყენება სასმელად და კლინიკურ მიზნებისთვის; ადუღეთ 1 წუთი ან დაქლორეთ 0.5 მგ/ლ-მდე; შეატყობინეთ მენეჯერსა და IPC ხელმძღვანელს; იპოვეთ და გამოასწორეთ მიზეზი (ავზი, მილი, წყარო); ხელახლა შეამოწმეთ გამოყენებამდე; ყველაფერი ჩაწერეთ აქ.

ნორმები აღებულია WHO-ს Guidelines for Drinking-water Quality-დან და WASH FIT-იდან. სადაც ტესტის ნაკრები არ არის, ქლორირება და ადუღება ნაგულისხმევია; ესეც ჩაწერეთ.

ASF სტანდარტები: სტანდარტი 3 — წყლის უსაფრთხოება.