WAT-PLN-001: წყლის შეწყვეტის სარეზერვო გეგმა

გეგმა / შაბლონი · WAT-PLN-001 · ვერსია 1.1 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 2B.3

მოკლედ

- იცოდეთ შენახული წყლის მარაგი და სად არის ის.
- შეწყვეტისას აცნობეთ კლინიკურ გუნდებს და წყლის გამოყენება შეზღუდეთ აუცილებელი მიზნებით.
- შენახული მარაგი გამოიყენეთ სასმელად და კლინიკური მოვლისთვის.
- აღადგინეთ მომარაგება, გამორეცხეთ გამოსასვლელები და ხელახლა შეამოწმეთ ნორმალურ გამოყენებამდე.
- მოვლენა ჩაწერეთ და შემდეგ გადახედეთ გეგმას.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიიღეთ დახმარება, თუ: შენახული მარაგი იწურება და ჩანაცვლება არ არის მოწყობილი.

1. მიზანი

იმისთვის, რომ პაციენტებსა და პერსონალს უსაფრთხო წყალი ჰქონდეთ, როცა ძირითადი მომარაგება ვერ მუშაობს, და უსაფრთხოდ აღდგეს ნორმალური გამოყენება [EC].

2. მოქმედების სფერო

ვრცელდება	ობიექტის სამსახური, კლინიკური ხელმძღვანელები და აღმასრულებელი დირექტორი
ადგილები	მთელი ობიექტი
როდის	წყლის მომარაგების ნებისმიერი დაკარგვის ან შემცირებისას, და ყოველწლიური განხილვა
არ ვრცელდება	დიალიზის წყალი, რომელსაც მოიცავს დიალიზის მომსახურების გეგმა

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
შენახული მარაგი	წყალი, შენახული ავზებში ან ბოთლებში გადაუდებელი გამოყენებისთვის
აუცილებელი გამოყენება	სასმელი წყალი, წამლები, ჭრილობის მოვლა, ხელების ჰიგიენა, სტერილიზაცია და სხვა მოვლა, რომელიც უსაფრთხო წყალს საჭიროებს

4. ფონი

წყლის შეწყვეტა გავლენას ახდენს სასმელზე, ჰიგიენასა და სტერილიზაციაზე. დაგეგმილი რეაგირება იცავს ყველაზე სერიოზულ რისკებს. კრიტერიუმი 2B.3 მოითხოვს სარეზერვო გეგმას და არა ვარაუდს, რომ მომარაგება გაგრძელდება.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
ობიექტის მენეჯერი	ააქტიურებს გეგმას; უზრუნველყოფს მომარაგებას; აღადგენს და ხელახლა ამოწმებს	ობიექტის სამსახურის კომპეტენცია
აღმასრულებელი დირექტორი	წყვეტს დახურვებსა ან მომსახურების ცვლილებებზე	აღმასრულებელი ხელმძღვანელობა
კლინიკური ხელმძღვანელები	აცნობონ თავიანთ გუნდებს; აუცილებელ გამოყენებას მიანიჭონ პრიორიტეტი	კლინიკური მართვა

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
შენახული წყლის მარაგი	მოცულობა, რომელიც კომიტეტმა დააწესა მოსალოდნელი ხანგრძლივობისთვის (EC)	ყოველთვიურად მოწმდება
ბოთლით წყალი სასმელად	მარაგი, რომელიც კომიტეტმა დააწესა	ვადაში
საკონტაქტო	წყლის მომწოდებელი, სატესტო ლაბორატორია,	მიმდინარე

სია	ობიექტის პერსონალი	

7. უსაფრთხოება

- არ დალიოთ, არ გაიმიზნოთ და არ მოამზადოთ საკვები წყლით, რომლის უსაფრთხოება არ არის დადასტურებული.
- წყალი სტერილიზაციისთვის არ გამოიყენოთ, სანამ მომარაგების უსაფრთხოება არ დადასტურდება.

8. დაწყებამდე

- ყოველთვიურად შეამოწმეთ შენახული მარაგი და საკონტაქტო სია.

9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. შეწყვეტის დადასტურება.

- მომწოდებელთან დაადასტურეთ მომარაგების დაკარგვა და მოსალოდნელი ხანგრძლივობა.
- დაუყოვნებლივ აცნობეთ აღმასრულებელ დირექტორს და კლინიკურ ხელმძღვანელებს.

მთავარი პუნქტი: ადრეული დადასტურება ადრეულ მოქმედებას იძლევა.

ნაბიჯი 2. გამოყენების შეზღუდვა.

- ყველა ზონას აცნობეთ, რომ შენახული წყალი გამოიყენონ მხოლოდ აუცილებელი მიზნებისთვის.
- შეწყვიტეთ არააუცილებელი გამოყენება, მაგალითად ბაღისთვის ან დასუფთავებისთვის, სადაც იხარჯება სასმელი წყალი.
- ყველა გამოსასვლელზე განათავსეთ შეტყობინებები.

მთავარი პუნქტი: მოთხოვნის შემცირება შენახულ მარაგს ახანგრძლივებს.

ნაბიჯი 3. აუცილებელი საჭიროებების უზრუნველყოფა.

- სასმელად და წამლებისთვის გამოიყენეთ შენახული ან ბოთლით წყალი.
- თუ შეწყვეტა შენახულ მარაგზე მეტ ხანს გრძელდება, მოაწყვეთ დამატებითი

წყლის მიწოდება.

- შეამოწმეთ შენახული წყლის ხარისხი გეგმით დადგენილი წესით (EC).

მთავარი პუნქტი: შენახული წყალი მაინც უნდა იყოს უსაფრთხო სასმელად.

ნაბიჯი 4. აღდგენა და ხელახალი ტესტირება.

- მომარაგების დაბრუნებისას, დადგენილი დროით გაავლეთ წყალი ყოველ გამოსასვლელში (EC).
- შეზღუდვების მოხსნამდე შეამოწმეთ წყალი (WAT-SOP-001).
- ჩაწერეთ აღდგენა და ტესტის შედეგები.

მთავარი პუნქტი: მომარაგების აღდგენა არ ნიშნავს, რომ წყალი უსაფრთხოა. ჯერ შეამოწმეთ.

ნაბიჯი 5. მოვლენის განხილვა.

- ინციდენტების ჟურნალში ჩაწერეთ მიზეზი, ხანგრძლივობა და ქმედებები.
- გეგმა 30 დღეში განიხილეთ და განაახლეთ.

მთავარი პუნქტი: ყოველი შეწყვეტა გვიჩვენებს, სად სჭირდება გეგმას გაძლიერება.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- თუ შეწყვეტა შენახულ მარაგზე მეტ ხანს მოსალოდნელია, აღმასრულებელი დირექტორი წყვეტს მომსახურების ცვლილებებსა თუ გადაყვანებზე.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
დიალიზის ან სტერილიზაციის მომსახურება	ყოველი მომსახურება მისდევს საკუთარ წყლის გეგმას, რომელიც ამ გეგმას უნდა უკავშირდებოდეს.

12. ესკალაცია

- შეწყვეტები დაუყოვნებლივ ეცნობება აღმასრულებელ დირექტორს, ხოლო მმართველ ორგანოს — მომდევნო შეხვედრაზე.

13. მონიტორინგი

ზომა	სამიზნე მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
შენახული მარაგი ყოველთვიურად მოწმდება	100%	ყოველთვიურად	ობიექტის მენეჯერი	გადაეცით აღმასრულებელ დირექტორს
გეგმა ყოველწლიურად განიხილება	დიახ	წელიწადში ერთხელ	ობიექტის მენეჯერი	გადაეცით მმართველ ორგანოს
შეწყვეტები, რომელთა აღდგენა შემოწმებულია შეზღუდვების მოხსნამდე	100%	ყოველი შემთხვევა	ობიექტის მენეჯერი	განხილვა

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
შენახული მარაგის ყოველთვიური შემოწმება	ობიექტის ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები
შეწყვეტის ჩანაწერი	ინციდენტების ჟურნალი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. სწავლება

- ობიექტის და კლინიკური ხელმძღვანელები ყოველწლიურად ინსტრუქტირდებიან გეგმაზე, მაგიდასთან სავარჯიშოთი (EC).

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
WAT-SOP-	წყლის ხარისხის ტესტირება და	ტესტირება გამოყენებამდე

001	უსაფრთხოება	
FAC-SOP-002	უკმარისობების ჩაწერა და ანალიზი	შეწყვეტები ჩაწერილია
GOV-PLN-002	ხარისხის გაუმჯობესების გეგმა	განხილვა გეგმას აზრიანს ხდის

17. მტკიცებულებები

წყარო	შენიშვნა
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი. შენახული მოცულობა და გამორეცხვის დრო EC-ის გადაწყვეტილებებია.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ
1.1		შიდა ხარისხის მიმოხილვა: გასწორებული ჯვარედინი მითითებები, სტატუსის ფორმულირება და დოკუმენტების კონტროლი	დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- **წყაროს ტესტირება და დოკუმენტირება** (WATER-01)
- ლეგიონელას პრევენცია და ცხელი წყლის სისტემები (WATER-03)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)

> **დაკავშირებული სტანდარტი**
>
> - **სტანდარტი 2: მმართველობა და უსაფრთხოების კულტურა**